

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



**CSI**<sup>®</sup>  
**CERT**

Certificato numero / Certificate number

DE/3893

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

### CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova/*Referring to Test Reports*  
nn. 0058/DC/AAV/10/1, 0058/DC/AAV/10/2 del/dated 03/07/2010  
n. 0176/DC/ACU/09 del/dated 16/11/2009

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

**ECLISSE SRL**

**Via Sernaglia, 76 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - ITALY**

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

## Finestra alzante scorrevole su contro telaio a scomparsa di produzione Eclisse

*Lift-sliding window with disappearing counterframe manufactured by ECLISSE*

le prove di tipo secondo la norma EN 14351-1:2006+A1:2010, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011  
*the type testing according to EN 14351-1:2006+A1:2010 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A*

21/09/2009

13/05/2015

20/09/2020

Prima emissione  
*First issue*

Ultima emissione  
*Latest issue*

Scadenza  
*Expiring*

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Certificato numero / *Certificate number*

DE/3893

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

### CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

# Finestra alzante scorrevole su controtelaio a scomparsa di produzione Eclisse

*Lift-sliding window with disappearing counterframe manufactured by ECLISSE*

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:  
*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

<b>Dimensioni campione/Sample size (mm):</b>	W 2400 x H 2450
<b>4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:</b>	classe/class 4
<b>4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:</b>	classe/class 7A
<b>4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:</b>	classe/class C1
<b>4.7 Resistenza all'urto/Impact resistance:</b>	classe/class 2

21/09/2009

Prima emissione  
*First issue*

13/05/2015

Ultima emissione  
*Latest issue*

20/09/2020

Scadenza  
*Expiring*